

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
MZ. 5660/2014/MZ
Częstochowa, woj. śląskie



GGKNDZG yAA

Decyzja nr 67/2014/MZ
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży P
w Częstochowie z dnia 24 października 2014r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. - Dz. U. z 2013r. Nr 1340 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia 28.07.2014r.

przeprowadzonymi przez: st. kpt. mgr Marka Radosza

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym w Konopiskach przy
ul. Przemysłowej 20

nakazuje się: Gminie Konopiska - Urząd Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	Przeprowadzić okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w budynku obsługi. <u>Podstawa prawna:</u> § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w związku z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).	15.12.2014r.
2.	Wyposażyć budynek obsługi oraz budynek magazynowo - garażowy w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą w nim wystąpić. <u>Podstawa prawna:</u> § 32 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)	30.11.2014r.
3.	Dokonać oceny zagrożenia wybuchem na terenie składowiska odpadów, na którym realizowany jest proces technologiczny podczas którego mogą wytworzyć się mieszaniny wybuchowe. <u>Podstawa prawna:</u> § 37 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).	15.01.2015r.
4.	Wykonać wokół składowiska pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej. <u>Podstawa prawna:</u> § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).	15.03.2015r.
5.	Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla składowiska. <u>Podstawa prawna:</u> § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).	31.01.2015r.
6.	Zapewnić zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla składowiska odpadów w sposób określony przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). <u>Podstawa prawna:</u> § 3 ust. 1 pkt. 2, § 6 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).	31.03.2016r.

7.	Oznakować zgodnie z Polską Normą miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego, zlokalizowanego na sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie składowiska. <u>Podstawa prawna:</u> § 10 ust. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).	30.11.2014r.
8.	Przeprowadzić przegląd i konserwacje hydrantu zewnętrznego, zlokalizowanego na sieci wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej. <u>Podstawa prawna:</u> § 10 ust. 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).	30.11.2014r.
9.	Doprowadzić drogę pożarową do składowiska odpadów w sposób określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). <u>Podstawa prawna:</u> § 12 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).	31.03.2016r.
10.	Zapewnić dwa wjazdy, na wydzielony teren składowiska, oddalone od siebie o co najmniej 75 m. <u>Podstawa prawna:</u> § 16 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).	31.03.2016r.

Na podstawie § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nakazane obowiązki w pkt 6, 9 i 10 powyższej decyzji, mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

UZASADNIENIE

W dniach 23 i 28.07.2014r. na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 20, przeprowadzone zostały czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zarządzającym i sprawującym obsługę techniczną obiektu jest Urząd Gminy Konopiska z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5.

W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono występowanie nieprawidłowości, stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w następującym zakresie:

1. Przewody kominowe wentylacyjne, będące na wyposażeniu budynku, nie zostały poddane okresowej kontroli, wymaganej przepisami prawa budowlanego, która potwierdziłaby ich sprawność i właściwy stan techniczny. Zły stan techniczny przewodów kominowych, może przyczynić się do powstania pożaru lub rozprzestrzenienia ognia i stworzyć zagrożenie dla użytkowników obiektu, stąd też ich stan techniczny powinien zostać potwierdzony okresowymi badaniami na zasadach ustalonych przepisami prawa budowlanego, a prawidłowe wyniki kontroli są warunkiem bezpiecznej ich eksploatacji.

Brak realizacji tego obowiązku stanowi naruszenie zasad bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych oraz jednocześnie przepisu § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zabraniającego użytkowania instalacji niepoddawanych okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub jego rozprzestrzenienia. Przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c nakładają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych, w zakresie sprawdzenia stanu technicznego, co najmniej raz w roku.

2. Budynek obsługi oraz budynek magazynowo – garażowy, wyposażony został w gaśnice proszkowe 6 kg z proszkiem BC oraz gaśnice śniegowe, przeznaczone do gaszenia grup pożarów obejmujących ciecze i materiały stałe topiące się oraz gazy, a także do gaszenia urządzeń będących pod napięciem, bez uwzględnienia

gaśnic dostosowanych do gaszenia grupy pożarów A (materiałów stałych), które to pożary mogą wystąpić w budynkach.

Zgodnie z wymaganiami przepisu § 32 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic, a rodzaj tych gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w budynku.

3. Składowisko odpadów wyposażone zostało w pięć studni odgazowujących, służących do zabezpieczenia składowiska odpadów pod względem odgazowania i monitorowania obecności, ilości i składu gazu. Na głowicach studni zainstalowane zostały pochodnie z zapłonem iskrowym, których zadaniem jest dopalanie mogącego pojawić się biogazu w skład którego wchodzi przede wszystkim metan i dwutlenek węgla oraz niewielkie domieszki innych gazów (m.in. siarkowodoru). Zgodnie z zapisami zawartymi w karcie charakterystyki, metan może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Ponadto w instrukcji eksploatacji składowiska zapisano, że najbardziej istotnym problemem związanym z obecnością metanu jest jego palność i wybuchowość.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych nie przedstawiono oceny zagrożenia wybuchem, obejmującej wskazanie w przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Zgodnie z wymaganiami przepisu § 37 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach i na terenach, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem.

4. Wokół składowiska nie został zachowany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej. Zgodnie z wymaganiami przepisu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), wokół składowisk materiałów palnych musi być wykonany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej.

5. Dla składowiska odpadów o powierzchni 37000 m² nie została opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zawierająca warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu i sposobu jego użytkowania; określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym; sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; warunki i organizację ewakuacji ludzi; sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami; plany obiektów, obejmujące także jego usytuowanie oraz teren przyległy z uwzględnieniem graficznych danych i wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej w/w elementy określony został w przepisie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

6. Dla składowiska odpadów obejmującego strefę pożarową zaliczoną do grupy obiektów produkcyjno – magazynowych (PM) o powierzchni 37000 m² i gęstości obciążenia ogniowego 6804 MJ/m², nie zapewniono zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Usytuowany na terenie składowiska odpadów na wewnętrznej sieci wodociągowej o średnicy DN 80 hydrant nadziemny DN 80, jak również hydranty podziemne DN 80 usytuowane na gminnej sieci wodociągowej nie zapewniają wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych.

Na podstawie wymagań przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla składowiska odpadów zaliczonego do grupy budynków produkcyjno – magazynowych (PM) o powierzchni strefy pożarowej 37000 m², powinno być zapewnione zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla tego typu obiektów określają przepisy § 6 ust. 1 i ust. 3 w/w rozporządzenia na poziomie 60 dm³/s. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno – magazynowych w wymaganej ilości powinna być

dostępna z urządzeń dostarczających ją do celów bytowo – gospodarczych i technologicznych lub z innych zapasów wody służących do tego celu.

7. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego na sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie składowiska, nie zostało oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Oznakowanie miejsca usytuowania hydrantu zewnętrznego, umożliwiające łatwą jego lokalizację, wymagane jest przepisem § 10 ust. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

8. Hydrant zewnętrzny zlokalizowany na wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej, nie został poddany przeglądowi i konserwacji.

Poddanie hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego przeglądowi i konserwacji wymagane jest przepisem § 10 ust. 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

9. Do strefy pożarowej obejmującej kwatere składowiska odpadów w kształcie czworokąta o wymiarach 183 m x 151 m x 105 m x 65 m, zaliczoną do grupy obiektów produkcyjno – magazynowych (PM) o gęstości obciążenia ogniowego 6804 MJ/m² i powierzchni 37000 m², nie została doprowadzona droga pożarowa, spełniająca wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Od strony zachodniej wzdłuż boku o długości 151 m w odległości 23 m od niego przebiega ul. Przemysłowa z której istnieje możliwość wjazdu na teren składowiska poprzez bramę wjazdową o szerokości 3,6 m, gdzie zlokalizowany został wewnętrzny układ dróg komunikacyjnych. Wewnętrzny układ dróg komunikacyjnych stanowią drogi utwardzone o szerokości od 7 m do 3 m przebiegające od strony południowej w odległości od 45 m do 24 m od boku składowiska o długości 105 m. Powyższy układ dróg komunikacyjnych uniemożliwia przejazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej bez konieczności zawracania - drogi nie zostały zakończone w sposób umożliwiający zawrócenie pojazdów bez konieczności cofania.

Doprowadzenie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku do strefy pożarowej obejmującej kwatere składowiska odpadów wymagane jest przepisem § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), przy czym droga pożarowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w rozdziale 6, powyższego rozporządzenia.

Ponadto ustalono, że na teren składowiska, który obejmuje powierzchnię 5,7 ha i który jest ogrodzony wokół płotem betonowym, prowadzą dwie bramy wjazdowe usytuowane od strony zachodniej jedna obok drugiej.

Zgodnie z wymaganiami przepisu § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), na wydzielony teren o powierzchni przekraczającej 5 ha, na terenie którego znajduje się plac składowy, zaliczony do grupy obiektów produkcyjno – magazynowych (PM) o gęstości obciążenia ogniowego 6804 MJ/m² i powierzchni 37000 m², należy zapewnić dwa wjazdy, odległe od siebie o co najmniej 75 m.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. - Dz. U. z 2013r. Nr 1340 z późn. zm.), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Konopiska
Konopiska, ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska

Do wiadomości:

2. MZ KM PSP Częstochowa



Z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Józef Piątkowski
Zastępca Komendanta Miejskiego