



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE**
ul. Sikorskiego 82/93, 42-200 Częstochowa

P. Liszaj

Or. 17.10.9.2018

9

Częstochowa, 21.06.2018r.

Znak sprawy: MZ.5585.22.3.2018.PL

Egz. nr ²

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 15.06.2018r. przez

st. kpt. mgr inż. Paweł Liszaj – starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 17/2013

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer 04/06/18 z dnia 07.06.2018r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Gmina Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska;
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zlokalizowane w Konopiskach, przy ul. Przemysłowej 20**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska	P. Jerzy Żurek – Wójt Gminy Konopiska

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pana mgr inż. Jarosław Kielan – Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju	-----

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – kontrola sprawdzająca wykonanie upomnienia sygn. MZ.5585.6.2.2017.GP z dnia 12.04.2017r. do obowiązku określonych w decyzji nr 67/2014/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dnia 24.10.2014r. (nr sygn. MZ.5585.12.3.2014.MR).

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Konopiska przy ul. Przemysłowej 20.

Urząd Gminy Konopiska
21/06/2018 12:30DK/3381/2018



GGKND2Q5Pe

H

sk

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane zostało w miejscowości Konopiska przy ul. Przemysłowej 20. Wybudowane zostało na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 02.08.1994r. (nr sygn. III.7351/1/94). Zarząd nad składowiskiem odpadów sprawuje Gmina Konopiska. W toku kontroli przedstawiono Uchwałę NR 93/XVI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Konopiska, zgodnie z którą Gmina Konopiska, reprezentowana przez Wójta Gminy, P. Jerzego Żurka.

Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka obiektu została opisana w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych w dniu 28.07.2014r.

Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 31.03.2017r.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie pokontrolne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Kompleksowa kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 20 przeprowadzona została w dniu 28.07.2014r.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Komendant Miejski PSP w Częstochowie w dniu 24.10.2014r. wydał decyzje administracyjną nr 67/2014/MZ sygn. MZ.5585.12.3.2014.MR nakazującą ich usunięcie. Obowiązki określone w decyzji administracyjnej dotyczyły stwierdzonych naruszeń przepisów przeciwpożarowych.

W dniu 31.03.2017r. na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 20 przeprowadzone zostały czynności kontrolne w zakresie kontroli sprawdzającej w zakresie realizacji obowiązków nałożonych w drodze decyzji administracyjnej nr 67/2014/MZ sygn. MZ.5585.12.3.2014.MR z dnia 24.10.2014r. Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej i w oparciu o ustalenia zawarte w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, że obowiązki określone w pkt. 3, 4, 6, 9 i 10 decyzji administracyjnej nr 67/2014/MZ sygn. MZ.5585.12.3.2014.MR z dnia 24.10.2014r. nie zostały wykonane.

Brak wykonania obowiązków określonych w decyzji administracyjnej stanowił podstawę do wydania upomnienia nr MZ.5585.6.2.2017.GP z dnia 12.04.2017r., wzywającego do dobrowolnego wykonania obowiązków w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia upomnienia.

W dniu 15.06.2018r. na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 20, przeprowadzona została kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obejmująca sprawdzenie realizacji upomnienia nr MZ.5585.6.2.2017.GP z dnia 12.04.2017r. dot. Pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6, pkt. 9 i pkt. 10 decyzji nr 67/2014/MZ sygn. MZ.5585.12.3.2014.MR z dnia 24.10.2014r.

W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono:

W zakresie realizacji upomnienia nr MZ.5585.6.2.2017.GP z dnia 12.04.2017r. dot. Pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6, pkt. 9 i pkt. 10 decyzji nr 67/2014/MZ sygn. MZ.5585.12.3.2014.MR z dnia 24.10.2014r.:

- **pkt 3** – dokonano oceny zagrożenia wybuchem na terenie składowiska odpadów, na którym realizowany jest proces technologiczny podczas którego mogą wytworzyć się mieszaniny wybuchowe. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu opracowany w czerwcu 2018r. przez p. inż. Dariusza Wozderewicz – specjalista ds. bhp i ppoż. - dokument pn. „Ocena zagrożenia wybuchem”. Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentu na terenie składowiska odpadów zlokalizowanych zostało pięć studzienek odgazowujących gaz składowiskowy. Studzienki posiadają wyprowadzenie na wysokość 3,5 m powyżej poziomu ziemi przewody stalowe, z których gaz składowiskowy emitowany jest bezpośrednio do atmosfery. Każdy przewód wyposażony jest w zawór kulowy, zamykający wypływ gazu ziemnego ze studzienki odgazowującej. Biorąc pod uwagę najbardziej niekorzystne warunki wyznaczono strefę 1

2/1

H

zagrożenia wybuchem wewnątrz studzienki odgazowującej, strefę 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 0,2 m w poziomie i w górę w każdym kierunku od zaworu kulowego przewodu odgazowującego. Strefę 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 0,2 m od wyloty z przewodu odgazowującego w poziomie i w górę w każdym kierunku;

- **pkt. 4** - nie wykonano wokół składowiska pasów ochronnych o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej.

- **pkt. 6** – nie zapewniono zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla składowiska odpadów w sposób określony przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

- **pkt. 9** – nie doprowadzono drogi pożarowej do składowiska odpadów w sposób określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

- **pkt. 10** – nie zapewniono dwóch wjazdów, na wydzielony teren składowiska, oddalonych od siebie, o co najmniej 75 m.

Pozostałe ustalenia

W toku czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu umowę zawartą dnia 03.01.2018r., pomiędzy Gminą Konopiska z siedzibą w Konopiskach, przy ul. Lipowej 5, a firmą GEOTRANS S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kobierzyckiej 20 BA. Zgodnie z zapisami określonymi w ww. umowie, Gmina Konopiska udzieli firmie GEOTRANS S.A. prawa do dysonowania terenem składowiska, niezbędnym do przeprowadzenia rekultywacji (obszarem kwatery oraz ciągami komunikacyjnymi w obrębie składowiska), całą nieruchomością, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów oraz wszystkie instalacje i mechanizmy służące do jego obsługi, na mocy którego firma GEOTRANS S.A. uzyska decyzję na przetwarzanie odpadów w przedmiotowym procesie. Ponadto okres rekultywacji ww. terenu został określony do dnia 30.12.2022r. Kserokopia ww. umowy stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Brak

Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Brak.

Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nie dotyczy.

Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Poza zakresem kontroli.

Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Poza zakresem kontroli.

4

nlc

Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza zakresem kontroli.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak wykonania wokół składowiska pasów ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla składowiska odpadów.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak doprowadzenia drogi pożarowej do składowiska odpadów.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak wykonania dwóch wjazdów, na wydzielony teren składowiska, oddalonych od siebie o co najmniej 75 m.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego


1) Zaprzestano przyjmowania odpadów od 20.07.2015r.
2) Uzyskano pozwolenie na zamknięcie oraz na przetworzenie w celu rekultywacji w 2017r.
3) Nie wykonano 4 pkt ze względu na koszt (~2 mln zł) poniesi w roku 2018 będzie przeprowadzony 1 etap (uformowanie i pokrycie piwową warstwą odcinającą - gruz i piach) rekultywacji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano ~~bez zastrzeżeń~~ - z zastrzeżeniami.


Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Wójt Gminy Konopiska


mgr inż. Jerzy Żurek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych


st. kpt. mgr inż. Paweł Liszaj

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Gmina Konopiska
42-274 Konopiska
ul. Lipowa 5
tel. 0-34/328 20 57, fax 326 20 35