



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na
potrzeby Domu Seniora w Konopiskach

Konopiska, 21.06.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Konopiska
ul. Lipowa 5,
42-274, Konopiska

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach
Znak sprawy: GK.271.5.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień (wnioski i pytania udostępniono w oryginalnej treści) i dokonuje zmian:

1. W projekcie i w opisach brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
Odpowiedź 1.

Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej

2. W przedmiarze robót budowlanych dubluje się pozycja 96 z pozycją 97.
Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje iż pozycje nie są zdublowane, grubości styropianu można odczytać z przekrojów (rys 9, 10, 11).

3. Czy w przedmiarze robót budowlanych: dział 10 od poz. 93 do poz. 109 – roboty wykończeniowe wyceniony jest strop międzypiętrowy izolowany styropianem gr 4 cm. A jeżeli nie strop to co i jaką grubość styropianu zastosować?

Odpowiedź 3.

Zamawiający informuje iż przedmiar nie zawiera błędów, wyjaśniam poz. 108 dotyczy ułożenia warstw styropianu na stropie o grubości 4cm, poz. 99, 100, 101dotyczą ułożenia warstwy styropianu w posadzce na gruncie o łącznej grubości 16cm.

➤ **Zamawiający zwraca uwagę iż dokonuje zmiany:**

- 1) załącznik nr. 14 do SWZ przedmiar robót budowlanych (dodanie pozycji)**
- 2) załącznik nr 12 do SWZ – projekt techniczny, rys. 06 i rys 07**
- 3) zmienia również termin składania i otwarcia ofert – Modyfikacja SWZ**